



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Кировского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа Макеевка управления  
надзорной деятельности и профилактической работы

286105, г. Макеевка, ул. Металлургическая, д. 75, тел. +7(8563) 28-50-01,  
E-mail: gpn\_mak\_kir@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«09» августа 2023 г. 11 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«09» августа 2023 г. 11 ч. 50 мин.

место проведения профилактического визита: город Макеевка, Кировский район, улица Смирнихина, дом 12.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Ясли-сад № 168 компенсирующего типа города Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:  
ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором ОНД и ПР Кировского района г. Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике старшим лейтенантом внутренней службы Кучко Алёной Александровной.

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Ясли-сад № 168 компенсирующего типа города Макеевки» Дубровой Ирине Николаевне, а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Ясли-сад № 168 компенсирующего типа города Макеевки», отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.

Здание прачечной отнесено к значительной категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 3 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо

решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
<b>Здание сада</b>		
1.	Двери электрошитовой не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.	п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016 ст. 6 № 69-ФЗ
2.	Стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 (либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения).	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 ст. 6 № 69-ФЗ
3.	Высота эвакуационных выходов в свету составляет менее 1,9 м (дверной проём в правую часть здания в тамбуре основного входа - 1,65 м).	п. 4.2.18 СП 1.13130 ст. 6 № 69-ФЗ
4.	Расстояние от любой точки проекции лестницы 3-го типа на уровень земли составляет менее 1 м до проекции оконных проемов (2 шт.).	пункт 4.4.7. СП 1.13130.2020 пункт 8.8 СНиП 21-01-97* ст. 6 № 69-ФЗ
5.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено эвакуационное освещение.	п. 7.3.15 СП 251.1325800.2016 ст. 6 № 69-ФЗ

6.	В здании не предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации.	приложение А, таблица А1 п. 1 СП 484.1311500.2020; ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ ст. 6 № 69-ФЗ
7.	В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 3.1, табл. 2, п. 1 СП 3.13130.2009 ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ ст. 6 № 69-ФЗ
8.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п. 1.1 таблица 1, п 15 РД 34.21.122-87 ст. 6 № 69-ФЗ
<b>Здание прачечной</b>		
9.	Противопожарные расстояния между зданиями, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, не соответствуют таблице 1 (пристроены два частных гаража)	п. 4.3 СП 4.13130.2013 ст. 6 № 69-ФЗ
10.	Стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 (либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения).	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 ст. 6 № 69-ФЗ
11.	Ширина эвакуационных составляет менее 0,8 м (выход из прачечной – 0,67 м)	п. 4.2.19 СП 1.13130 ст. 6 № 69-ФЗ

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Инспектор ОНД и ПР Кировского района  
г. Макеевки ОНД и ПР городского округа  
Макеевка УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Донецкой Народной  
Республике  
старший лейтенант внутренней службы  
Кучко А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного  
лица органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

«09» 08 20 23 г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
контролируемого лица (представителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.